

非常電源（自家発電設備）の交換・整備履歴表

作成	年月日	平成 30 年 4 月 30 日		所属 会社	社名	〇〇〇〇〇株式会社		
	氏名	予防 太郎			住所			
自家発電設備製造年月		平成 26 年 4 月 30 日		TEL 092-000-0000				
設備 名等	原動機	製造者名	〇〇〇〇〇株式会社		発電機	製造者名	〇〇〇〇電気株式会社	
		型式等	ABC-3 型			型式等	SDUR-999	
区分	部品等	製造者の 交換（点検） 推奨年数	前回の 交換（点検） 年月	今回の 交換（点検） 実績	今回の 交換・整備の内容			
自家 発電 設備	原動機潤滑油	1	H29.4	○	金属粉混入の分析結果により 交換			
	発電機軸受潤滑油	2	H28.4	○	交換			
	冷却水	2	H28.4	○	交換			
	燃料フィルター	1	H29.4	○	交換			
	潤滑油フィルター	1	H29.4	○	交換			
	吸気フィルター	4	H29.4	○	交換			
	冷却ファン駆動用 Vベルト	4	—	○	ひび割れ、伸びにより交換			
	ゴムホース	4	—	○	交換			
	シール 材	燃料、冷却水、 潤滑油系統	4	—	交換	交換		
		給気、排気配管	4	—	○	交換		
外箱の扉、 給油口等		4	—	○	交換			
制御 装置	始動用蓄電池	6	—	○	内部抵抗確認、電解液補充			
	PLC 用電池	6	—	—				
始動 補助 装置	予熱栓	(1)	(H29.4)	(○)	目視確認			
	点火栓	—	—	—	該当なし			
	冷却水ヒータ	(1)	(H29.4)	(○)	温度確認、断線確認			
	潤滑油プライミング ポンプ	(1)	(H29.4)	(○)	機能確認			
備考	整備・点検 実施年月	氏名 及び 資格						
	H26.4	予防 太郎 消防設備点検資格者 第1種 No.999999990、〇〇技術資格者No.99999						
	H27.4	予防 一郎 消防設備点検資格者 第1種 No.999999991、△△資格者No.11111						
	H28.4	予防 二郎 消防設備点検資格者 第1種 No.999999992、××専門資格者No.22222						
	H29.4	予防 太郎 消防設備点検資格者 第1種 No.999999990、〇〇技術資格者No.99999						
	H30.4	予防 太郎 消防設備点検資格者 第1種 No.999999990、〇〇技術資格者No.99999						